



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ПМЗ»
В.Ю. Коледин

06 июня 2013 года.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, ЗАО «Петушинский металлический завод» (Потребитель) в лице главного энергетика Фоминых В.Н. и подстанция «Тяговая Петушки» участка Петушки- Болдино Владимирской дистанции энергоснабжения Горьковской железной дороги (Энергоснабжающая организация) в лице начальника Лаврентьевой Т.В. составили настоящий акт о проверке допустимых значений качества электроэнергии (ПЭК) на границе балансовой принадлежности (шинный мост ТП «Тяговая Петушки»)

№ п/п	Показатели Качества электроэнергии	Место Установки прибора	Тип прибора	Заводской номер	Уровень напряжения сети кВ.	Допустимое отклонение	Фактическое отклонение
	Отклонение напряжения	Щит Управления	Вольт-Метр Э-378	517972	10,0	+5 -5	
1	А-В				10,1		+1
2	В-С				10,1		+1
3	С-А				10,2		+2

Вывод: Качество электроэнергии по отклонению напряжения соответствует ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения»

Подписи:

Фоминых В.Н.

Лаврентьева Т.В.